



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovspsb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 144/ЛМ/18а ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АВИС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛУЭТ»

(ООО «СИЛУЭТ»)

197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Всеволода Боброва, д. 39, лит. А, пом. 1-Н

Акт № 144/ЛМ/18а от 21 ноября 2018 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Общество с ограниченной ответственностью «Силуэт» (ООО «Силуэт»); Медицинский центр «Авис»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Всеволода Боброва, д. 39, лит. А, пом. 1-Н

Сведения об Объекте:

Помещения на 1-3 этажах здания, 230,5 кв.м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная

Арендодатель (наименование организации): отсутствует

Основание для пользования Объектом: собственность

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: отсутствует

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: здравоохранение

Наименование предоставляемых услуг: терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, детская стоматология, ортодонтия, рентгенология, косметология, лечебный массаж, физиотерапия

Плановая мощность: до 30 человек



Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Главный врач Медицинского центра «Авис» ООО «Силуэт» Игнатова Ольга Николаевна, действующий на основании доверенности от 17.04.2017 с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или

Акт №144/ЛМ/18а от 21.11.2018	Медицинского центра «Авис» ООО «Силуэт»	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 2
-------------------------------------	--	--	---	-----------



капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: да
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75–1,2 м): да, не соответствует К, О, С, Г, У
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: нет
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

Акт №144/ЛМ/18а от 21.11.2018	Медицинского центра «Авис» ООО «Силуэт»	 СПБ ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
-------------------------------------	--	--	---	-----------

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Медицинский центр «Авис» расположенное по адресу: 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Всеволода Боброва, д. 39, лит. А, пом. 1-Н и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №35 от 31.12.2017 г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственные за обеспечение сопровождения инвалидов и других МГН: - медицинский регистратор – Верменская Л.П.; - медицинский регистратор – Кузнецова С.В.; - санитарка – Кузнецова К.А.; - старшая медицинская сестра – Хайбуллина О.А. В соответствии с приказом №35 от 31.12.2017 г. с сотрудниками проведен инструктаж и информация об этом отражена в журнале инструктажа.	Приказ №35 от 31.12.2017 г.
1.2.	К, О, С, Г, У	Территория не принадлежит организации. Для слепых и слабовидящих отсутствует навигация. Поверхность твердая (асфальт, тротуарная плитка). Напротив входной двери есть резкий уклон тротуарной плитки от асфальта.	
1.3.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №35 от 31.12.2017 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Кнопка вызова помощи находится слева от двери, ничем не обозначена. Для колясочников не доступна, так как имеется площадка высотой примерно 10-15 см.	
2.2.	К	Условно доступно. Перед входом имеется площадка высотой примерно 10-15 см. Порог двери с превышением. Для преодоления используются инвентарные пандусы. Необходимо сопровождение.	
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Перед входом имеется площадка высотой примерно 10-15 см. Порог двери с превышением. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	Условно доступно. Передвижение рекомендовано с сопровождением.	

2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №35 от 31.12.2017 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К	Частично доступно по 1-ому этажу. На этажи выше имеется лестница, подъемные устройства отсутствуют. Сопровождение по необходимости.	
3.2.	О	Частично доступно. На этажи выше имеется лестница с поручнями с одной стороны, отсутствуют подступеньки. Сопровождение по необходимости.	
3.3.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	С	Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №35 от 31.12.2017 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К	Не доступно. Основные зоны оказания услуг этажами выше. На данный момент на первом этаже никакие услуги не оказываются.	
4.2.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С	Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №35 от 31.12.2017 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К	Не доступно. Не достаточно габаритов.	
5.2.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.3.	С	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №35 от 31.12.2017 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №35 от 31.12.2017 г.
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://aviscenter.ru/.</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - версия для слабовидящих; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг. <p>карта расположения учреждения.</p> <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. 	



		<ul style="list-style-type: none"> - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		<p>Остановка «ЖК Рай в шалаше».</p> <p>Маршрутные такси № К302, К305А (не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 100 м.</p> <p>2. Время движения пешком 1-3 минуты.</p> <p>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.</p> <p>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям и не везде есть)</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов отсутствуют. Возможно оставить автомобиль возле дома.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.
 В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
 Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.
 Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения необходимо создать страничку (раздел) «Доступная среда», где подробно описана доступность вашего объекта или объектов согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (обязательно на главной) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
2. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию о способах получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.
3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») ссылку на сайт city4you.spb.ru, где размещена информация о доступности объекта.

Акт №144/ЛМ/18а от 21.11.2018	Медицинского центра «Авис» ООО «Силуэт»	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 6
-------------------------------------	--	--	---	-----------

4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
5. Обратиться в администрацию района (или управляющую компанию) с просьбой приведения заезда напротив входа в соответствие с нормативными требованиями.
6. На входе разместить табличку с номером телефона вызова помощи, с текстом типа «Позвоните, Вам помогут!». Обозначить табличкой «Инвалид». Текст должен быть хорошо читаемым, четким и понятным. Читаемость должна быть из зоны до площадки.
7. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
8. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Главный врач
Медицинского центра «Авис»
ООО «Силуэт»




Игнатова О.Н./



Президент
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»


/Яганова Ю.В./



Акт №144/ЛМ/18а от 21.11.2018	Медицинского центра «Авис» ООО «Силуэт»	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
-------------------------------------	--	--	---	-----------