

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)			
Общество с ограниченной ответственностью «Силуэт» 1107847365911			ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1.86.23, Стоматологическая практика			ОКВЭД основной
2. и т.д.			ОКВЭД дополнительный
Форма собственности 16, Частная собственность			ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)			
Организационно-правовая форма		12300, Общества с ограниченной ответственностью	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации		Генеральный директор	Захаров Алексей Анатольевич
Телефон, факс руководителя организации		Тел. (812) 340-56-78	Факс (812) 340-56-78
E-mail организации		siluet-2011@mail.ru	
Юридический адрес организации	адрес	197374	Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.2, кор.2, офис 123
		(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	адрес	197701	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Всеволода Боброва, д.39, лит. А, пом. 1-Н
		(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН
Общество с ограниченной ответственностью «Силуэт»			1107847365911
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			
Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.2, кор.2, офис 123			197374
(почтовый адрес)			(индекс)
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация			
тел. (812) 340-56-78		факс (812) 340-56-78	E-mail: siluet-2011@mail.ru
Наименование вышестоящей организации <i>вышестоящая организация отсутствует</i>			ОГРН
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
Юридический адрес вышестоящей организации	адрес	вышестоящей	
		(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации			
Телефон, факс вышестоящей организации		Тел.	Факс
E-mail вышестоящей организации			

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение), или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Медицинский центр «Авис»</p>				
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Всеволода Боброва, д.39, лит. А, пом. 1-Н 230,5</p>				
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)</p>	<p>1-3 этажи</p>				
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>78</p>	<p>: 38</p>	<p>: 0011501</p>	<p>: 3112</p>	<p>все категории инвалидов</p>
<p>Кадастровый номер объекта</p>	<p>78 : 38 : 0011501 : 3112</p>				
<p>Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>все категории</p>				
<p>Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	<p>все категории инвалидов</p>				
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>нет</p>				

		0	1	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0,0	не менее 0,8	п.4.1.10
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,0	не менее 0,05	п.4.1.9
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,0	не более 0,025	п.4.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0					
2. Входной узел									
2.1	Наружные лестницы	0	0	0					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0					

2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	1	1								для преодоления высоты площадки и порогов входных дверей
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0								
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0								
2.6	Входные площадки	1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да					п. 5.1.3
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да					СП 35-101-2001, п.3.17
		1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да					п. 5.1.3
		1	1	0	Поперечный уклон	%	0,0	1-2				п. 5.1.3
		1	1	0	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да					п. 5.1.3
		1	1	1	Высота площадки без пандуса «К»	м	0,12	Не более 0,025				п.4.1.9
		1	1	0	Ширина входной площадки «К»	м	1,79	≥ 1,50				п. 5.1.3
		1	1	0	Глубина входной площадки «К»	м	2,39	≥ 1,85				п. 5.1.3
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет					п.5.5.1
2.7	Входные тамбуры	0	0	0								
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные											
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,13	Не менее 1,2				п. 5.1.4
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,11	Не более 0,014				п. 5.1.4
		1	1	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	да					п. 5.1.4
		1	1	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0,69	От 0,5 до 1,2				п. 5.1.4

		1	1	0	Наружное вызывное устройство «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.1.1 СП 59.13330.2016 п.5.4.2
		1	1	0	Высота расположения наружного вызывного устройства «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,9	0,85-1,1	
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МПН «К», «О», «С» «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0					
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0					
3. Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0,0	0,6	
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0,0	0,6	п.5.2.3
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0,0	0,6	
		1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.5.2.2
		0	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,0	не менее 1,2	п.5.2.2
		0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	0,0	не менее 0,05	п.5.2.7
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0,0	не более 0,013	п.5.2.8
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								

Открытый проем на I этаже	1	1	0	Ширина «К»	м	1,14	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
	1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	1	1	0	Ширина «К»	м	1,11	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
	1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	1	1	0	Ширина «К»	м	0,76	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
	1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	1	1	0	Ширина «К»	м	0,86	Не менее 0,9	п. 5.2.4	3 одинаковых дверных проема
3.3 Внутренние лестницы	1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
	1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,25	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	4 марша
	1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,18	0,13 - 0,17		
	1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
	1	1	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
	1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,92	0,85-0,92	п. 5.2.15	поручни с одной стороны
	1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33		
	1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
	1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16	
1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,07	не менее 0,045	п.5.2.16		
1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,07	не менее 0,06	п.5.2.16		

		0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11
		1	1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,05	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0,0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	1	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9
		0	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16
		0	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.5.2.16
		0	1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.4.1.12
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0					
3.7	Подъемники мобильные	0	1	1	1					
3.8	Лифты	0	0	0	0					
3.9	Эскалаторы	0	0	0	0					
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31
		1	1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5
		1	1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.5.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
4.1.	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5,0	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	коридоры для окисидания не используются, используются холлы
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»					
4.1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	0,0	не менее 3,2	п.7.3.5	
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	0,0	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	нет		п.7.1.6	
		1	1	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.2	
		1	1	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	да		п.5.5.4	
		1	1	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,5	1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
4.1.3	Помещения для приема посетителей									
	Регистратура	1	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,22	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	2,0	Не менее 1,0	п.7.1.9	
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
		0	0	0						
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										

		0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п.5.5.1	
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0	0					
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	0					
6. Автостоянки										
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	1					
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	0					

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЭН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.


4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подьезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнили Анкету:

методист
СПб ГБУ «ЦТСТР»
Должность

Баслак В.С.
Ф.И.О.

(812) 717-86-14
телефон



(подпись)

«11» декабря 2017 г.

методист
СПб ГБУ «ЦТСТР»
Должность

Нечаев А.С.
Ф.И.О.

(812) 717-86-14
телефон


(подпись)


«11» декабря 2017 г.

Согласовано:

Главный врач
Медицинского центра
«Авис»

Игнатова О.Н.
Ф.И.О.

(812) 987-39-47
телефон


(подпись)

«11» декабря 2017 г.

Должность