

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации

(полное наименование организации, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Общество с ограниченной ответственностью «Силуэт» (ООО «Силуэт»)

1107847365911

ОГРН

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной) (полное и сокращенное наименование объекта)

1. 86.23. Стоматологическая практика		ОКВЭД основной
2.		ОКВЭД дополнительный
3.		ОКВЭД дополнительный
Форма собственности (указывается форма собственности по ОКФС)	16. Частная собственность	ОКФС
Организационно-правовая форма (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)	65. Общество с ограниченной ответственностью	ОКОПФ
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Генеральный директор Захаров Алексей Анатольевич	
Телефон, факс руководителя организации	тел. 8 (812) 340-56-78	факс 8 (812) 340-56-78
E-mail организации		
Юридический адрес организации (индекс, почтовый адрес)	197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 2, корп. 2, оф. 123	
Фактический адрес организации (индекс, почтовый адрес)	188662. Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, Воронцовский бул., д. 18, пом. 22Н	
Наименование владельца (арендатора) объекта, в котором находится организация (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)	Общество с ограниченной ответственностью «Силуэт»	
Юридический адрес владельца (арендатора) объекта, в котором находится организация (индекс, почтовый адрес)	197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 2, корп. 2, оф. 123	ОГРН
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация	тел.	факс
	E-mail:	факс
Наименование вышестоящей организации (указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации (индекс, почтовый адрес)		
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		
Телефон, факс вышестоящей организации	тел.	факс
E-mail вышестоящей организации		
		ОГРН

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Медицинский центр "Авис" (ООО "Силуэт")</p>
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, Воронцовский бул., д. 18, пом. 22Н</p>
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)</p>	<p>117,1</p>
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>1</p>
<p>Кадастровый номер объекта</p>	<p>-</p>
<p>Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>Все</p>
<p>Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	<p>К, О, С, Г, У</p>
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>Нет</p>

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта								10	11
		3	4	5	6	7	8	9			
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Техническое средство обустройства объекта	Длина измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание	
1											
Подходы к объекту, пути движения											
1.1.	Путь пешеходного движения	1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	4,5	Не менее 1,2	п.5.1.7	
		0	0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	Нет		п.5.1.2	
		0	0	0	0	Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей. «К»	% (уклон)	0	Не более 50 (1:20)	п.5.1.8	
		0	0	0	0	То же около здания или в затесненных местах. «К»	% (уклон)	0	Не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
		0	0	0	0	Поперечный уклон пешеходных путей. «К»	% (уклон)	0	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
		0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п.5.1.8	
		1	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.5.1.11	
		0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия. «К», «О», «С»	м	0	Не более 0,01	п.5.1.11	

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М		Не более 0,3	п.5.3.2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М		Не более 0,3	п.5.3.2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	наличие	Нет		п.5.1.3	
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	наличие	Да		п.5.1.4	
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	наличие	Да		п.5.1.1	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М		0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М		Не менее 0,05	п.5.1.9	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	М		Не более 0,015	п.5.1.9	
1.2.	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Входной узел									
1.4.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0					
2	Входной узел								
2.1.	Наружные лестницы	0	0	0					
2.2.	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0					
2.3.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0					
2.4.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0					
2.5.	Подъемники мобильные	0	0	0					
2.6.	Входные площадки	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет	п.5.1.3 СП 59.13330.2012, п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да	п.3.14 СП 35-101-2001	
		1	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да	п.6.1.4	
		1	0	0	Поперечный уклон	%	1	п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		1	0	0	Поверхность покрытый твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да	п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		1	0	0	Высота площадки без пандуса	м	0	п.6.1.2	
		1	0	0	Ширина входной площадки при новом строительстве, «К»	м	≥ 1,60	п.6.1.4	
		1	0	0	Глубина входной площадки при новом строительстве «К»	м	≥ 2,2	п.6.1.4	

2.7.	Входные тамбуры					Тамбур и тамбур-шлюз при прямом движении и одностороннем открывании дверей:									
		1	0	0	0	Ширина тамбура, «К»	м	1,97	Не менее 1,6					п.6.1.8	
		1	0	0	0	Глубина тамбура, «К»	м	2,35	Не менее 2,45					п.6.1.8	
						Размеры тамбура (при реконструкции)									
		1	0	0	0	Минимальное свободное пространство для разворота кресла-коляски между дверями 1,4 м, не пересекающаяся с зоной движения двери, открывающейся внутрь тамбура, «К»	соответствие	Да						п.6.1.8	
		1	0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	Да						п.5.1.7 СП 59.13330.2012, п.6.1.8 СП 59.13330.2016	
2.8.	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	0,9	Не менее 0,9					п.6.1.5	
		1	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014					п.6.2.4	
		1	0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	Да						п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		1	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0,8	Не более 1 м					п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		1	0	0	0	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	1,8	Не менее 1,6 м					п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		1	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МПН «К», «О», «С»	наличие	Нет						п.6.5.1	
		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет						п.6.5.1	
2.9.	Вестибули общественных зданий	0	0	0	0										
3															
Пути движения внутри здания															
3.1.	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,2	Не менее 1,5					п.6.2.1	
		1	0	0	0	Минимальное пространство для поворота на 90°, равное 1,2x1,2 м	соответствие	Да						п.6.2.1	
		1	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,2	Не менее 1,4					п.6.2.2	

		1	0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	М	≥ 0,9	Не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	М	≥ 1,2	Не менее 1,2	п.6.2.2	
		1	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности выступающими более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	наличие	Да		п.6.2.6	короб
		0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	М	0	Не более 0,013	п.6.2.7	
		0	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	М	0	0,3	п.6.2.3, ГОСТ Р 52875-2018	
		0	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	М	0	0,3	п.6.2.3, ГОСТ Р 52875-2018	
		0	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	М	0	0,3	п.6.2.3, ГОСТ Р 52875-2018	
3.2.	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	0	Ширина «К»	М	0,9	Не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М	0	Не более 0,014	п.6.2.4	
		1	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	Да		п.6.4.1	
3.3.	Внутренние лестницы	0	0	0	0						
3.4.	Пандусы стационарные	0	0	0	0						
3.5.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0	0						

3.6.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0					
3.7.	Подъемники мобильные	0	0	0					
3.8.	Лифты	0	0	0					
3.9.	Пути эвакуации	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет	п.6.2.8	
		0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет	п.6.2.29	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да	п.6.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	Да	п.6.5.1	
4	Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов								
	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МПН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.								
4.1.		0	0	0	Помещения, места приема МПН в административных зданиях				
4.2.		0	0	0	Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях предприятий торговли и питания				
4.3.		0	0	0	Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях бассейнов				
4.4.	Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений.	0	0	0	Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузел, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом				
4.5.		0	0	0	Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения				
4.6.					Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения				

4.6.1.	Входная зона	1	0	0	0	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да	п.8.3.3	
		0	0	0	0	Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	Нет	п.8.3.3	
		0	0	0	0	Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	Нет	п.8.3.3	
4.6.2.	Коридоры	0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	0	п.8.3.4	Коридоры не используются для ожидания
		0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м	0	п.8.3.4	
4.6.3.	Кабинеты врачей и процедурные	0	0	0	0	Оснащение световыми сигналами вызова пациентов, «К», «О», «Г», «У»	наличие	Нет	п.8.3.3	
4.7.	Оборудование мест обслуживания МПН в культурных, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях	0	0	0	0	(п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МПН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)				
4.8.	Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях									
4.8.1.	Помещения	1	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МПН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,9	0,85-1,1	п.6.4.2
		0	0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0	Не менее 0,6	п.6.4.2
		0	0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0	0,4-0,8	п.6.4.2

5	Санитарно-гигиенические помещения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Кабина в общей уборной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	Кабина душевая закрытая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МПН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Ширина «К»	М	1,65	Не менее 2,2	п.6.3.3	Размеры универсальных (кабин могут изменяться в зависимости от расстоянки и габаритов применяемого оборудования, допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза
Глубина, «К»	М	2,2	Не менее 2,25	п.6.3.3	
Ширина двери кабины, «К»	М	0,9	Не менее 0,9	п.6.2.4	
Направление открывания двери кабины, «К», «О», «С», «Г», «У»	-	Нет	Наружу	п.6.3.3	
Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	0,87	Не менее 0,8	п.6.3.3	
В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски «К»	соответствие	Да		п.6.3.3	
Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	Да		п.6.3.3	Один
Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.6.3.3	
Опорные поручни около умывальника, «О», «С», «К»	наличие	Да		п.6.3.3	
Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	Да		п.6.3.3	
Высота расположения раковины «К»	М	0,8	0,8-0,85	п.8.1.7	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.6	
Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п.6.3.6	

Авгостоянки									
5.4.	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0					
6									
6.1.	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	0	10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п.5.2.1
		1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	0	Не далее 50	п.5.2.2
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	0	Не далее 100	п.5.2.2
		1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п.5.2.4
		1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6	п.5.2.4
		0	0	0	Длина зоны парковки автотранспортного средства инвалида на кресло-коляске в случае расположения вдоль проезжей части	м	0	6,8	п.5.2.4
		1	1	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия, «К»	наличие	Нет		п.5.2.1
		1	1	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке), «К»	наличие	Нет		п.5.2.1
		1	1	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности (до нижнего края знака), «К»	м	0	2,1	п.5.2.1
		1	1	0	Обозначение места стоянки автотранспортного средства инвалида внутри зданий знаком на вертикальной поверхности за габаритами прохаживаемой части пешеходных путей на высоте, «К»	м	0	1,5-2	п.5.2.1
6.2.	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках, «К»	Наличие	Нет		п.5.2.5

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнил Анкету:

7-964-3-666-333
телефон

Уполномоченный представитель МОПОИ «На коляске без барьеров» Лапшин М. Н.
Должность

02 мая 2023
дата

Согласовано:

(812) 340-56-78
телефон

Генеральный директор Захаров Алексей Анатольевич
Должность руководителя
обследованного объекта

02 мая 2023
дата

